

**RAMOWY WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEDŁOŻENIA
ORGANOM OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ PRZY PRZEKAZYWANIU
OBIEKTU DO EKSPLOATACJI.**

1. Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Decyzja o pozwoleniu na budowę.
3. Projekt budowlany oraz projekty branżowe, a w tym:
 - projekt architektoniczno - konstrukcyjny, projekt zagospodarowania terenu,
 - projekty instalacji użytkowych: elektroenergetycznych, odgromowych, ogrzewczych, wentylacyjnych,
 - projekty instalacji sanitarnych, w tym wodociagowych,
 - projekty instalacji gaśniczych, sygnalizacyjno - alarmowych, oddymiających itp.,
 - projekty zabezpieczenia przepustów instalacyjnych itp..
4. Oświadczenie kierownika budowy:
 - o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.
 - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.
5. Dziennik budowy.
6. Oświadczenia wykonawców poszczególnych branż, w tym oświadczenia
 - wykonawców: instalacji gaśniczych i sygnalizacyjno - alarmowych.
 - zabezpieczeń przepustów instalacyjnych, drzwi i klap przeciwpożarowych, urządzeń oddymiających itp.,
 - zabezpieczeń przeciwpożarowych elementów konstrukcyjnych, wystroju wewnątrz itp..
7. Protokoły badań i sprawdzeń:
 - instalacji elektrycznych, w tym wyłącznika przeciwpożarowego,
 - instalacji oświetlenia awaryjnego,
 - instalacji uziemiających i odgromowych, w tym metryka urządzenia piorunochronnego,
 - instalacji gazowych.
 - urządzeń kominowych.
 - instalacji wodociagowych wewnętrznych i zewnętrznych przeciwpożarowych, w tym protokoły prób wydajnościowo - ciśnieniowych instalacji,
 - instalacji gaśniczych, alarmowych, oddymiających itp..
8. Certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne dla:
 - a) drzwi przeciwpożarowych,
 - b) drzwi ewakuacyjnych.
 - c) klap przeciwpożarowych,
 - d) klap wentylacyjnych.
 - e) drzwi karuzelowych i rozsuwanych.
 - f) urządzeń i osprzętu instalacji gaśniczych, alarmowych, hydrantowych.
 - g) elementów budowlanych o deklarowanej odporności ogniowej, w tym:
 - przeszkleń zewnętrznych i wewnętrznych.
 - farb powłok, płyt i natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia konstrukcji stalowych,
 - przepustów instalacyjnych.
 - lekkich ścian działowych i osłonowych.
 - h) zabezpieczeń ogniochronnych o deklarowanym stopniu palności, stopniu rozprzestrzeniania ognia lub płomienia. w tym:
 - farb, powłok, impregnatów, płyt, natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych, materiałów drzewnych i drewnopodobnych,
 - impregnatów, farb, natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia materiałów włókienniczych,
 - farb, natrysków, dodatków ograniczających palność do zabezpieczenia kabli elektrycznych,
 - i) wyrobów i materiałów budowlanych o deklarowanym stopniu palności lub stopniu rozprzestrzeniania ognia, takich jak:
 - wykładziny i posadzki podłogowe,
 - wykładziny ścienne i sufitowe oraz sufity podwieszane.
 - ocieplenia ścian zewnętrznych budynku.
 - pokrycia dachowe,

- wyroby i materiały z domieszkami organicznymi itp..
- 9. Dokumenty potwierdzające podłączenia obiektu do systemu monitoringu pożarowego.
- 10. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej w instrukcji technologiczno -mchowej dla obiektów produkcyjnych i magazynowych.
- 11. Dokumentacja z zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Niezależnie od powyższego niezbędnymi warunkami pozwalającymi na przystąpienie do odbioru przez PSP jest:

- zakończenia wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych,
- wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, znaki ewakuacyjne i pożarnicze tablice informacyjno -ostrzegawcze.